

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Уржумского района

(наименование органа государственного пожарного надзора, указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

г. Уржум ул. Чернышевского, 25, тел. 2-11-74 (код 883363)

Предписания № 22/1/1-10

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа п. Пиляндыш Уржумского района Кировской области

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

директору, законному представителю юридического лица

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

" 02" марта 2021 г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. , " 09" марта 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 09 час. 30 мин. проведена внеплановая/выездная проверка государственным инспектором Уржумского района по пожарному надзору Бусоргиной Татьяной Сергеевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, объектов **МКОУ СОШ п. Пиляндыш Уржумского района Кировской области**

расположенных по адресу: **Кировская область, Уржумский район: п. Пиляндыш ул. Советская, 14; п. Пиляндыш ул. Ленина, 5а.**

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором **МКОУ СОШ п. Пиляндыш Бабаевой М.М.**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения	Отметка о выполнении
<u>Основное здание школы, расположенное по адресу: п. Пиляндыш ул. Советская, 14</u>				
1.	Двери эвакуационного выхода, выходящего на лестничную клетку (помещение №4 по экспликации к поэтажному плану здания) со второго этажа в открытом положении уменьшают (перекрывают) путь эвакуации.	п. 23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479 (далее ППР в РФ); п. 4.4.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.08. 2021 г.	
2.	Двери эвакуационного выхода, выходящего на лестничную клетку (помещение №12 по экспликации к поэтажному плану здания) со второго этажа в открытом положении	п. 23 ППР в РФ; п. 4.4.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.08. 2021 г.	

	уменьшают (перекрывают) путь эвакуации.			
3.	На втором этаже здания на путях эвакуации для отделки пола, стен применяются материалы с неопределенными пожарно-техническими характеристиками	ст. 37 ФЗ-69; ст. 4, п.6 ст.134 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ №123-ФЗ)	01.08.2021 г.	
4.	Заполнение проема у лестничной клетки (люк) противопожарной преграды (потолочное перекрытие), отделяющие чердачное помещение от помещений второго этажа не имеет нормируемого предела огнестойкости.	ст. 88 ФЗ № 123-ФЗ, п. 23 ППР в РФ; п.4.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты»	01.08.2021 г.	
5.	Здание не в полном объеме защищено автоматической установкой пожарной сигнализации (в помещении раздевалки (помещение №10 по экспликация к поэтажному плану здания) отсутствуют пожарные извещатели)	прил.А п.А1, п.14 табл.А1 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Система пожарной сигнализации и автоматизация системы противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»	01.08.2021 г.	
Здание начальной школы, расположенное по адресу: п. Пиляндый ул. Советская, 14				
6.	На путях эвакуации применяются материалы с неопределенными пожарно-техническими характеристиками	ст. 37 ФЗ-69; ст. 4, п.6 ст.134 ФЗ № 123-ФЗ	01.08.2021 г.	
7.	В здании отсутствует аварийное эвакуационное освещение.	п. 23 ППР в РФ; п. 7.105 СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»	01.08.2021 г.	
Здание дошкольной группы, расположенное по адресу: п. Пиляндый ул. Ленина, 5а				
8.	Высота эвакуационного выхода из помещения спальни старшей группы менее 1.9 метра.	п. 23 ППР в РФ; п.4.2.18 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.08.2021 г.	
9.	Высота эвакуационного выхода из помещения спальни младшей группы менее 1.9 метра.	п. 23 ППР в РФ; п.4.2.18 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.08.2021 г.	
10.	В здании отсутствует аварийное эвакуационное освещение.	п. 23 ППР в РФ; п. 7.105 СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»	01.08.2021 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в следующем порядке.

В досудебном порядке настоящее предписание может быть обжаловано в Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области (610035, г. Киров, ул. Маклина, д. 65, тел./факс 54-69-62 (код 8332), e-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru). Жалоба может быть подана в течение 15 суток с момента вынесения настоящего предписания. Порядок досудебного рассмотрения жалобы регламентирован разделом V Приказа МЧС России от 30.11.2016 №644.

Арбитражный суд рассматривает заявления об оспаривании ненормативных правовых актов только в тех случаях, когда они затрагивают права и законные интересы заявителей в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности. Во всех остальных случаях, дела рассматриваются судьями районных судов.

При этом в соответствии с частью 5 статьи 4 АПК РФ направить жалобу в Арбитражный суд можно только после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию спора.

Для судебного порядка обжалования установлен срок в 3 месяца (ч.4 ст. 198 АПК РФ, ст. 219 КАС РФ).

Жалобы (заявления об оспаривании), направляемые в суды облагаются государственной пошлиной. Жалобы, направляемые в адрес вышестоящих должностных лиц, государственной пошлиной не облагаются.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор Уржумского района
по пожарному надзору Бусоргина Т.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«09» марта 2021 г.



М.Л.П.*

Предписания для исполнения получил(а):

Директор МКОУ СОШ п. Пиляндыш Уржумского района
Кировской области Бабаева М.М.

«09» марта 2021 г.


(подпись)

Вышестоящий орган: Главное управление МЧС России по Кировской области ул. Маклина, 65, г. Киров 610035 тел./факс (8332) 54-62-11 E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru, телефон доверия (8332) 64-21-77.